REGIONE LOMBARDIA

Provincia di MILANO

COMUNE DI TRIBIANO

Oggetto: PROGETTO ESECUTIVO

Ridistribuzione degli spazi interni per scuola Media e scuola Elementare

Progettista:
Ing. Benedetto Giovanni
Via Madonna del Rosario, 5
10019 - STRAMBINO - (TO)
Tel.: 0125 - 713367
E-MAIL: giovanbenedetto@gmail.com

Progettista:
Arch. Benedetto Laura
Via Madonna del Rosario, 5
10019 - STRAMBINO - (TO)
Tel.: 0125 - 713367
E-MAIL: arch.benedetto@libero.it

32 TAVOLA

Situazione in progetto:
Impianto di riscaldamento ampliamento piano terra

data: 07/04/2015	agg:	agg:
protocollo:	Id. File: -	scala: 1:50

Committente:
Comune di Tribiano

N.B. IL POSIZIONAMENTO DEI VARI COMPONENTI DELL'IMPIANTO TERMICO E' DA INTENDERSI INDICATI E DOVRA' ESSERE VERIFICATO IN CANTIERE.

N.B. LE MISURE FORNITE SONO RICAVATE DA UN CALCOLO TEORICO E DOVRANNO ESSERE VERIFICATE DALLA DITTA INSTALLATRICE.

N.B. L'EVENTUALE INDICAZIONE DI MARCHIO COMMERCIALE NELLA DESCRIZIONE DEI MATERIALI, VIENE RIPORTATA SOLAMENTE PER MEGLIO DEFINIRE LA FASCIA DI DI QUALITA' DI APPARTENENZA DEL PRODOTTO.

LEGENDA

Simbolo	Descrizione
	Tubazione di mandata impianto pannelli radianti
	Tubazione di ritorno impianto pannelli radianti
	Collettore impianto circuito pannelli radianti
	Giunto di dilatazione
	Circuito pannelli radianti interasse 15cm
	Circuito pannelli radianti interasse 15cm
	Circuito pannelli radianti interasse 20cm
	Termostato ambiente

ATTENZIONE

NELLA POSA DELLE TUBAZIONI DEI CIRCUITI DELL'IMPIANTO DI RISCALDAMENTO RISPETTARE SCRUPOLOSAMENTE I PERCORSI, I DIAMETRI E LE LUNGHEZZE DEI VARI TRONCHI. OGNI MODIFICA DOVRA' ESSERE RICALCOLATA DAL PROGETTISTA.



STRALCIO PIANTA PIANO TERRA - DORSALI DI COLLEGAMENTO



STRALCIO PIANTA PIANO TERRA - PANNELLI RADIANTI

SEZIONE PAVIMENTO CON GIUNTO DI DILATAZIONE
VELTA CALORE

SEZIONE PAVIMENTO
VELTA CALORE

SEZIONE PAVIMENTO
CON PROFILO PER GIUNTO DI DILATAZIONE
IMPIANTO VELTA CALORE

PARTICOLARE DI POSA
VELTA CALORE



VELTA Calore - Riassunto aree

Area impianto	83,4 mq
Area di zona 0010	12,0 mq
Area di zona 0015	52,6 mq
Area di zona 0020	7,8 mq
Area di zona tubi collegamento	1,8 mq

IMPIANTO PANNELLI RADIANTI VELTA
DATI GENERALI COLLETTORI E CIRCUITI

Collettore Piano terra - zona giorno
Portata 0,7 l/h Prevalenza 75 mbar

Circuito	Interasse	Lunghezza	Rotolo	Lunghezza posata
1	15/15	82 m		
2	15/15	164 m		
3	15/15	154 m		
4	15/15	113 m		
5	15/15	134 m		
6	15/15	118 m		
7	15/15	98 m		
8	15/15	35 m		

Dati limite funzionamento - Pavimento radiante VELTA Calore

Temperatura ambiente	: 20	°C	
Temperatura media acqua max	: Sino a 60	°C	
Δt	: 10	°C	
R rivestimento	: 0,15	mq K/W	
Potenza massima specifica sopra Lido	: 100	W/mq	
Conduttività massetto λ	: 1,2	W/mK	
Prevalia di carico max	: 250	mbar	

UNI EN 1264
Temperatura superficiale max:
zone di permanenza 29 °C
bagni 33 °C
zone di passaggio 35 °C

Interasse tubazione	Lungh. max circuito	Resa max circuito	Temperatura superficiale
10 cm	150 m	104 W/mq	29,5 °C
15 cm	135 m	96 W/mq	29,7 °C
20 cm	115 m	88 W/mq	27,9 °C
25 cm	100 m	81 W/mq	26,7 °C

Il rivestimento ha una resistenza termica di 0,15 mq K/W

IL POSIZIONAMENTO DEI VARI COMPONENTI DELL'IMPIANTO TERMICO E' DA INTENDERSI INDICATO E DOVRA' ESSERE VERIFICATO IN CANTIERE.

PARTICOLARE COLLETTORE COMPATTO
CON REGOLAZIONE SINGOLO AMBIENTE